

法務部矯正署高雄女子監獄 112 年建築類公共設施維護管理情形表

填報日期：112 年 11 月 7 日

項次	建築物或設施名稱	維護管理規定	關鍵維護項目及辦理情形
1	行政大樓	<ol style="list-style-type: none"> 1. 建築法第 77 條。 2. 消防法第 6 條及第 9 條。 3. 建築物公共安全檢查簽證及申報辦法。 4. 各類場所消防安全設備設置標準。 5. 消防安全設備檢修及申報辦法。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 建築物公共安全檢查：委託專業廠商依「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」規定，每 2 年申報 1 次，最近 1 次申報日期為 110 年 12 月 17 日，112 年度預計於 12 月份申報。 2. 消防設備：委託專業廠商依「各類場所消防安全設備設置標準」及「消防安全設備檢修及申報辦法」規定，每年申報 1 次，最近 1 次申報日期為 112 年 4 月 6 日。 3. 水塔最近一次清洗日期為 111 年 5 月 9 日。
2	戒護區舍房大樓	<ol style="list-style-type: none"> 1. 建築法第 77 條。 2. 消防法第 6 條及第 9 條。 3. 電業法第 60 條。 4. 建築物公共安全檢查簽證及申報辦法。 5. 建築物昇降設備設置及檢查管理辦法。 6. 各類場所消防安全設備設置標準。 7. 消防安全設備檢修及申報辦法。 8. 用電場所及專任電器技術人員管理規則。 9. 機電設備維護契約。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 建築物公共安全檢查：委託專業廠商依「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」規定，每 2 年申報 1 次，最近 1 次申報日期為 110 年 12 月 17 日，112 年度預計於 12 月份申報。 2. 昇降（電梯）設備：委託專業廠商依「建築物昇降設備設置及檢查管理辦法」及維護契約之規定，每月辦理 1 次一般維護保養，並委託高雄市機械安全協會單位辦理檢查，每年 1 次，最近 1 次年度安全檢查於 112 年 9 月 12 日辦理。 3. 消防設備：委託專業廠商依「各類場所消防安全設備設置標準」及「消防安全設備檢修及申報辦法」規定，每年申報 1 次，最近 1 次申報日期為 112 年 4 月 6 日。 4. 高低壓電力設備：委託專業廠商依「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」規定及維護契約之規定，每月辦理 1 次一般維護保養，亦委託高雄市政府經濟發展局及台灣電力公司辦理檢查，每半年 1 次，最近 1 次檢驗於 112 年 5 月 25 日辦理。 5. 水塔最近一次清洗日期為 111 年 5 月 9 日。
3	炊場	<ol style="list-style-type: none"> 1. 建築法第 77 條。 2. 消防法第 6 條及第 9 條。 3. 建築物公共安全檢查簽證及申報辦法。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 鍋爐設備：依「危險性機械及設備安全檢查規則」委託高雄市工業安全衛生協會每年辦理安全檢查 1 次，最近檢查日期為 112 年 11 月 3 日及 11 月 6 日。 2. 茶水設備：每月檢查維護 1 次。

法務部矯正署高雄女子監獄 112 年建築類公共設施維護管理情形表

填報日期：112 年 11 月 7 日

項次	建築物或設施名稱	維護管理規定	關鍵維護項目及辦理情形
		4. 職業安全衛生法第 6 條 3 項則。 5. 公共危險物品及可燃性高壓氣體設置標準暨安全管理辦法第 79 條。	3. 熱水設備：每季檢查維護 1 次。 4. 建築物公共安全檢查：依建築法第 77 條第 3 項及建築物公共安全檢查簽證及申報委託高雄市政府工務局辦理檢查，每 2 年 1 次。最近一次申報日期為 110 年 12 月 17 日，112 年度預計於 12 月份申報。 5. 儲油槽設備：無。本監已全面更換為天然氣瓦斯。
4	汗水處理廠(含設備)		尚未裝設，將配合高雄市政府水利局汗水下水道處理規劃申請納管。
5	機關內通行道路	維護管理計畫表	最近 1 次檢查日期為 112 年 9 月 8 日。
6	機關內停車場及其遮雨棚	維護管理計畫表	最近 1 次檢查日期為 112 年 9 月 8 日。
7	圍牆	維護管理計畫表	最近 1 次檢查日期為 112 年 9 月 8 日。