

114 年度法務部矯正署高雄女子監獄建築類公共設施維護辦理情形總表

建築物之維護關鍵項目								建築物附屬設施					
項次	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	備註
項目	建築物 公共安 全檢查	昇降 (電 梯) 設備	消防設 備	高低壓電 力設備	自來水 水塔	空調冰水主機 及冷卻水塔	機械停 車設備	(污水處 理場 (含 設備))	機關內通 行道路	擋土牆 (含 地錨)	機關內路邊 停車場及其 遮雨棚	圍牆	
法務部矯 正署高雄 女子監獄 辦理情形	✓	✓	✓	✓	✓	/	/	/	✓	✓	✓	✓	

備註:已完成 ✓ 、辦理中 △ (應辦理檢查但未逾法令或保養手冊規定日期) 、未完成 X (已逾法令或保養手冊規定日期) 、無涉及 /

附表一

建築物公共安全檢查簽證申報辦理情形表								
項次	申報建築物名 稱	建築物地址	依法應申報 頻率	專業檢查機構	查核機構 (主管建築機構)	年度	有效期限	備註
1	法務部矯正署	高雄市大寮區內坑里淑	每2年1次	承泰建築物公共	高雄市建築師公	114年	114年10月1	

	高雄女子監獄	德新村1號1-3樓		安全檢查股份有限公司	會		日至 116 年 09 月 30 日	
2								

備註：請確實依「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」附表一「建築物防火避難設施及設備安全標準檢查申報期間及施行日期」，檢查及申報頻率辦理申報。「建築物防火避難設施與設備安全檢查申報結果通知書」資料填復本表，倘有受裁罰情況請於備註欄位註記處理過程及結果。

附表二

項 次	單位名 稱	設置地點	使用許 可證號	依法應 申報頻 率	專業廠商	檢查機構	有效期 限	保養 頻率	實際保養日期						備註
									1月	2月	3月	4月	5月	6月	
1	法務部 矯正署	高雄市大 寮區內坑	036B05	每1年	富迪機電 股份有限 公司	臺灣停車設 備暨昇降設 備安全協會	115/	每月 1次	17	17	13	17	16	17	
	高雄女 子監獄		0779、	1次			9/13		7月	8月	9月	10月	11月	12月	
	高雄女 子監獄	里淑德新 村1號	036B05	每半年			115/		17	7	16	13	17	10	
	法務部 矯正署 高雄女 子監獄 鼓山宿 舍	高雄市鼓 山區下山 里鼓山一 路 161 巷 64 弄 1 號	2389	1次			6/21								
2	請確實依 「建築物昇降設備設置及檢查管理辦法」辦理，並依該辦法第5條申報頻率辦理申報。 電梯使用許可證及建築物升降機維護	高雄市鼓 山區下山 里鼓山一 路 161 巷 64 弄 1 號	036B05 2377	每半年 1次	富迪機電 股份有限 公司	臺灣停車設 備暨昇降設 備安全協會	115/	每月 1次	1月	2月	3月	4月	5月	6月	
							6/21		17	13	20	17	16	24	
									7月	8月	9月	10月	11月	12月	
									27	8	4	14	19	11	

保養紀錄表」資料(含保養日期)填復本表，倘有異常情形(如使用許可證逾期、應保養未保養等)請於備註欄位註記。

附表三

消防安全設備檢修申報辦理情形表

項次	場所名稱	場所地址	使用執照字號	申報場所樓層	依法應申報頻率	申報年度	檢修機構或人員	證書字號	檢修結果	申報日期	下次檢修申報日期	備註
1	高雄女子監獄	高雄市大寮區內坑里淑德新村1號 1-3樓	84高縣建局建管字第00936號	B1F~3F	1年1次	114	賴佳賢	消士證字第5611號	符合	114/4/25	115年4月前	
2												

備註：請確實依「消防法第9條暨消防安全設備檢修及申報辦法」辦理申報。委託專業檢修機構或人員之「消防安全檢修申報書受理單」及檢修報告內容填復本表，倘有複查未過致受裁罰情況請於備註欄位註記處理過程及結果。

高低壓電力設備檢測辦理情形表

項次	用電場所名稱	用電地址	電號	用電設備檢驗維護業者名稱	專任電氣技術人員執照號碼	依規定每6個月應辦理之檢驗日期(最近1次實際辦理檢驗日期)	檢驗方式	檢驗結果	完成改善並報地方主管機關備查日期	預定下次檢測月份	自行委外辦理維護保養頻率	備註
1	法務部矯正署高雄女子監獄	高雄市大寮區內坑里淑德新村1號	18263440907	大洋機店顧問股份有限公司	高經電技證字第DC500627號	114年11月25日	停電檢驗或非停電檢驗	合格	■已完成	115年5月	每月1次	
2												

備註：請確實依「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」用電場所僱用之專任電氣技術人員或委託之檢驗維護業所製成之「高低壓電力設備定期檢測紀錄總表」及主管機關檢驗結果填復本表。

